

**Показники економії ПЕР  
за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів  
за 3 місяці 2019 року  
по КП „Черкасиводоканал”**

№ п/п	Впроваджені енергозберігаючі заходи, технології та обладнання	Місце впровадження	Вартість розробки і впровадження ЕЗЗТ та джерела фінансування		Економія паливно-енергетичних ресурсів за звітний період від реалізації енергозберігаючих технологій та обладнання							
			тис.грн.	Код джерел фінансування	Всього зекономлено т. у. п.	Вартість зекономлених ПЕР, тис.грн.	У тому числі					
							Природний газ, тис.м <sup>2</sup>	Нафта, нафтопродукти, т.	Вугілля, т.	Електроенергія, тис. кВт.год.	Теплоенергія Гкал.	Інші види палива, т. у.п.
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Перевірка стану водоводів та пошук прихованих витоків ультразвуковим корелятором «EUREKA – 3».	ЕВ і КНС	—	—	2,07	16,49				5,89		
2.	Пошук підземних та несанкціонованих врізок води та каналізації трасошукачем «RD 8000 RDLB»	По всіх під-розділам	—	—	1,63	12,99				4,64		
3.	Ведення раціональних режимів роботи насосних агрегатів	По всіх під-розділам	—	—	4,34	34,61				12,36		
<b>ЗАГАЛОМ</b>			—		<b>8,04</b>	<b>64,09</b>				<b>22,89</b>		