

**Показники економії ПЕР  
за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів  
за 6 місяців 2019 року  
по КП „Черкасиводоканал”**

№ п/п	Впроваджені енергозберігаючі заходи, технології та обладнання	Місце впровадження	Вартість розробки і впровадження ЕЗЗТ та джерела фінансування		Економія паливно-енергетичних ресурсів за звітний період від реалізації енергозберігаючих технологій та обладнання								
			тис.грн.	Код джерел фінансування	Всього зекономлено т. у. п.	Вартість зекономлених ПЕР, тис.грн.	У тому числі						
							Природний газ, тис.м <sup>2</sup>	Нафта, нафтопродукти, т.	Вугілля, т.	Електроенергія, тис. кВт.год.	Теплоенергія Гкал.	Інші види палива, т. у.п.	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	РКНС «Профілакторій». Придбання та заміна робочого колеса до н/а № 1 FLUGT 3171.181; Р = 22 кВт.	ЕВ і КНС	123	3	1,09	8,78					3,11		
2.	Перевірка стану водоводів та пошук прихованих витоків ультразвуковим корелятором «EUREKA – 3».	ЕВ і КНС	—	—	3,70	29,74					10,53		
3.	Пошук підземних та несанкціонованих врізок води та каналізації трасошукачем «RD 8000 RDLB»	По всіх підрозділах	—	—	2,51	20,13					7,13		
4.	Ведення раціональних режимів роботи насосних агрегатів	По всіх підрозділах	—	—	7,80	62,66					22,19		
<b>ЗАГАЛОМ</b>			123	3	<b>15,1</b>	<b>121,31</b>					<b>42,96</b>		