

**Показники економії ПЕР
за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів
за 9 місяців 2020 року
по КП „Черкасиводоканал”**

| № п/п | Впроваджені енергозберігаючі заходи, технології та обладнання | Місце впровадження | Вартість розробки і впровадження ЕЗЗТ та джерела фінансування | | Економія паливно-енергетичних ресурсів за звітний період від реалізації енергозберігаючих технологій та обладнання | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------|---|-------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | тис.грн. | Код джерел фінансування | Всього зекономлено т. у. п. | Вартість зекономлених ПЕР, тис.грн. | У тому числі | | | | | |
| | | | | | | | Природний газ, тис.м ² | Нафта, нафтопродукти, т. | Вугілля, т. | Елек-троенергія, тис. кВт.год. | Теплоенергія Гкал. | Інші види палива, т. у.п. |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Головна каналізаційна насосна станція № 2. Придбання та заміна робочого колеса до н/а № 2 «FLUGT 3400.835»; P = 250 кВт. | ЕВ і КНС | 733 | — | 5,08 | 40,71 | | | | 14,47 | | |
| 2. | Районна каналізаційна насосна станція «Митниця – 1». Придбання та заміна н/а № 1 «WILO FA15/77Z»; P = 35 кВт. | ЕВ і КНС | 716 | — | 5,34 | 42,74 | | | | 15,19 | | |
| 3. | Перевірка стану водоводів та пошук прихованих витоків ультразвуковим корелятором «EUREKA – 3». | ЕВ і КНС | — | — | 4,73 | 37,87 | | | | 13,46 | | |
| 4. | Пошук підземних та несанкціонованих врізок води та каналізації трасошукачем «RD 8000 RDLB» | По всім під-розділам | — | — | 4,29 | 34,35 | | | | 12,21 | | |
| 5. | Ведення раціональних режимів роботи насосних агрегатів | По всім під-розділам | — | — | 8,26 | 66,15 | | | | 23,51 | | |
| ЗАГАЛОМ | | | 1 449 | — | 27,70 | 221,82 | | | | 78,84 | | |