

Як часто треба проводити повірку лічильників?

Повірку лічильника потрібно здійснювати кожні чотири роки з дня попередньої повірки. Цей інтервал називається міжповірочним. Він вказується у паспорті приладу. Виробник гарантує десять-дванадцять років стабільної роботи, після чого рекомендовано виконати профілактичні та ремонтні роботи. Адже, при тривалому користуванні приладом в ньому накопичується бруд та іржа. Також відбувається поступова руйнація механізму.

Визначити самостійно чи правильно працює лічильник – неможливо. Це мають робити професіонали у спеціальній лабораторії.

Міжповірочні інтервали відображені у паспорті лічильників (нові прилади) або у Свідоцтві про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки.

Якщо абонент втратив паспорт/свідоцтво, дізнатись про дату чергової повірки можна у Службі обліку реалізації води і стоків КП «Черкасиводоканал».

Додаткову інформацію щодо проведення повірки лічильників можна отримати за адресою: **м. Черкаси, вул. Гетьмана Сагайдачного, 12. Тел. для довідок: (0472) 38-45-38, 33-43-18.**