

**Показники економії ПЕР
за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів
за 2017 рік
по КП „Черкасиводоканал”**

№ п/п	Впроваджені енергозберігаючі заходи, технології та обладнання	Місце впровадження	Вартість розробки і впровадження ЕЗЗТ та джерела фінансування		Економія паливно-енергетичних ресурсів за звітний період від реалізації енергозберігаючих технологій та обладнання								
			тис.грн.	Код джерел фінансування	Всього зеко-номлено т. у. п.	Вартість зеко-номлених ПЕР, тис.грн.	У тому числі						
							При-род-ний газ, тис.м ²	Нафта, нафто-продукти, т.	Вугілля, т.	Елек-тро-енергія, тис. кВт.год.	Тепло-енергія Гкал.	Інші види палива, т. у.п.	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	РКНС «Митниця – 1». Заміна існуючих н/а № 3 на занурені насосні агрегати з х-ми – Q = 350 м ³ /год, Н = 22 м, Р = 35 кВт.	ЕВ і КНС	487	3	9,99	62,88					28,43		
2.	ГКНС – 2. Придбання перетворювачів частоти Р = 250 кВт для н/а № 2, № 4.	ЕВ і КНС	1 157	3	9,37	58,98					26,67		
3.	Перевірка стану водоводів та пошук прихованих витоків ультразвуковим корелятором «EUREKA – 3».	ЕВ і КНС	—	—	7,79	49,03					22,17		
4.	Пошук підземних та несанкціонованих врізок води та каналізації трасошукачем «RD 8000 RDLB»	По всіх під-розділам	—	—	6,44	40,52					18,32		
5.	Ведення раціональних режимів роботи насосних агрегатів	По всіх під-розділам	—	—	13,15	82,76					37,42		
ЗАГАЛОМ			1 644		46,74	294,17					133,01		