

**Показники економії ПЕР
за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів за 9 місяців 2018 року
по КП „Черкасиводоканал”**

№ п/п	Впроваджені енергозберігаючі заходи, технології та обладнання	Місце впровадження	Вартість розробки і впровадження ЕЗЗТ та джерела фінансування		Економія паливно-енергетичних ресурсів за звітний період від реалізації енергозберігаючих технологій та обладнання							
			тис.грн.	Код джерел фінансування	Всього зекономлено т. у. п.	Вартість зекономлених ПЕР, тис.грн.	У тому числі					
							Природний газ, тис.м ²	Нафта, нафтопродукти, т.	Вугілля, т.	Електроенергія, тис. кВт.год.	Теплоенергія Гкал.	Інші види палива, т. у.п.
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	НС III -го підйому «24 квартал». Придбання перетворювача частоти Р = 400 кВт, н/а № 3.	ЕВ і КНС	1 638	3	9,02	65,18				25,68		
2.	ГКНС – 1. Придбання перетворювача частоти Р = 90 кВт, н/а № 4.	Бут О.В. Бичок О.М.	726	4	3,21	23,15				9,12		
3.	Перевірка стану водоводів та пошук прихованих витоків ультразвуковим корелятором «EUREKA – 3».	ЕВ і КНС	—	—	6,22	44,96				17,71		
4.	Пошук підземних та несанкціонованих врізок води та каналізації трасошукачем «RD 8000 RDLB»	По всіх під-розділам	—	—	5,43	39,22				15,45		
5.	Ведення раціональних режимів роботи насосних агрегатів	По всіх під-розділам	—	—	11,40	82,32				32,43		
ЗАГАЛОМ			2 364		35,28	254,83				100,39		