

**Показники економії ПЕР
за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів
за 6 місяців 2018 року
по КП „Черкасиводоканал”**

№ п/п	Впроваджені енергозберігаючі заходи, технології та обладнання	Місце впровадження	Вартість розробки і впровадження ЕЗЗТ та джерела фінансування		Економія паливно-енергетичних ресурсів за звітний період від реалізації енергозберігаючих технологій та обладнання								
			тис.грн.	Код джерел фінансування	Всього зкономлено т. у. п.	Вартість зкономлених ПЕР, тис.грн.	У тому числі						
							Природний газ, тис.м ²	Нафта, нафтопродукти, т.	Вугілля, т.	Електроенергія, тис. кВт.год.	Теплоенергія Гкал.	Інші види палива, т. у.п.	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	РКНС «Митниця – 1». Заміна існуючих н/а № 3 на занурені насосні агрегати з х-ми – Q = 350 м ³ /год, Н = 22 м, Р = 35 кВт.	ЕВ і КНС	1638	3	6,28	44,95					17,86		
2.	Перевірка стану водоводів та пошук прихованих витоків ультразвуковим корелятором «EUREKA – 3».	ЕВ і КНС	—	—	4,41	31,56					12,54		
3.	Пошук підземних та несанкціонованих врізок води та каналізації трасошукачем «RD 8000 RDLB»	По всіх під-розділам	—	—	3,88	27,78					11,04		
4.	Ведення раціональних режимів роботи насосних агрегатів	По всіх під-розділам	—	—	7,83	56,10					22,29		
ЗАГАЛОМ			1638		22,40	160,39					63,73		